

Наручилац	Општина Мајданпек
Адреса	Светог Саве бб
Место	Мајданпек
Број извештаја	4041-23/2019-6
Датум	23.01.2020. године

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 4041-23/2019-5 од 22.01.2020.године, Председник општине Мајданпек, доноси:

О Д Л У К У
о додели уговора

БИРА СЕ КАО НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА ПОНУЂАЧА:

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

- 1.ENERGYCONSTRUCTION DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V
- 2.TERMOMONT DOO Beograd
- 3.UAB ENERSTENA, Litvanija
4. ISO PLUS DOO Beograd
- 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš
6. PORTA NOVA Beograd
7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac,

број понуде 131 од 03.01.2020.године, код наручиоца примљене 06.01.2020.године.

Образложење

Наручилац је дана 29.11.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке отворени поступак, број 4041-23/2019-2 за јавну набавку радова - ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ У МАЈДАНПЕКУ КОТЛОМ НА ДРВНУ СЕЧКУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ" ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ".

За наведену јавну набавку Наручилац је дана 02.12.2019.године објавио позив за подношење понуда и конкурсну документацију на Порталу јавних набавки и интернет страници www.majdanpek.rs.

Позив за подношење понуда је објављен и на Порталу Службеног гласника.

Благовремено, тј. до дана 06.01.2020.године до 12,00 часова, примљене су понуде следећих понуђача, и то по наведеном редоследу:

Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	датум пријема	час
1	„БИОМАСА ГРУПА" ДОО, Јужни булевар 101 Београд	27.12.2019.	13,25
2	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 1.ENERGYCONSTRUCTION DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V 2.TERMOMONT DOO Beograd 3.UAB ENERSTENA, Litvanija 4. ISO PLUS DOO Beograd 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš	06.01.2020.	09,58

6. PORTA NOVA Beograd 7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac		
-----------------------------------------------------------------------------	--	--

Неблаговремене понуде: **нема**

У Извештају о стручној оцени понуда, Комисија за јавне набавке је констатовала следеће:

Подаци о јавној набавци:

Предмет јавне набавке	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ У МАЈДАНПЕКУ КОТЛОМ НА ДРВНУ СЕЧКУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ" ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ'
Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)	401.382.388,00 динара
Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану за плаћање	Средства за наведену набавку обезбеђена су Уговором број 401-581/2019 од 29.11.2019.године о правима и обавезама Канцеларије за јавна улагања и Општине Мајданпек у реализацији пројекта - ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ У МАЈДАНПЕКУ КОТЛОМ НА ДРВНУ СЕЧКУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ" ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ", а у складу са Програмом обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите (Закључак Владе РС 05 бр. 351-3817/2016 од 8. априла 2016.године), као и изменама и допунама Програма бр. 351-9644/2016 од 11.октобра 2016.године, 351-562/2017-1 од 24.јануара 2017. године, 351-8011/2018 28.августа 2018.године и 351-1100/2019 од 7.фебруара 2019.године).
Вредност уговора о јавној набавци	400.750.000,00 динара без ПДВа 480.900.000,00 динара са ПДВом

Критеријум за оцењивање понуде је „економски најповољнија понуда“.

Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима критеријума:

Поз.	ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА	ОЗНАКА ЕЛЕМЕНТА КРИТЕРИЈУМА	МАКСИМАЛАН БРОЈ ПОНДЕРА
1	Понуђена цена	X1	70
2	Посебни гарантни рок	X2	20
3	Техничко-технолошке предности – <i>Степен корисности котла</i>	X3	10
	УКУПНО	$X = \sum_{i=1}^3 X_i$	100

Приликом оцењивања понуда, наручилац је захтевао од групе понуђача: 1.ENERGYCONSTRUCTION DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V, 2.TERMOMONT DOO Beograd, 3.UAB ENERSTENA, Litvanija, 4. ISO PLUS DOO Beograd, 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš, 6. PORTA NOVA Beograd,7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac, додатна појашњења из заједничке понуде за 3 техничка питања, и то:

1. GVE Nox prikazan u katalogu proizvođača kotla je definisao rang emisije NOx između 180 do 300 mg/Nm³(strana 3 ponude za kotao):

which is usually equal nearly to 0 mg/Nm³. In addition, gradual combustion also ensures lower emissions of NOx ranging from 180 to 300 mg/Nm³ when burning wood up to 0,5% of nitrogen content and oxygen quantity in combustion process 6 %.

Po Uredbi je GVE NOx za NOVA SREDNJA POSTROJENJA ZA SAGOREVANJE maksimalno 250 mg/Nm³. Molimo za objašnjenje.

2. GVE za organske materije izražene kao ukupni ugljenik je po uredbi 10mg/Nm³. U katalogu proizvođača kotla je ova vrednost prikazana u (%). Molim da se ova vrednost prikaže u mernoj jedinici (mg/Nm³) pri maksimalnom opterećenju kotla od 7 MW.

Iz uredbe:

Б) ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА ЗА НОВА СРЕДЊА ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ

У складу са чланом 20, став 2. ове уредбе утврђују се граничне вредности емисија загађујућих материја за нова средња постројења за сагоревање, у зависности од врсте горива која се користе.

ДЕО I

ГРАНИЧНЕ ВРЕДНОСТИ ЕМИСИЈА ЗА ЧВРСТА ГОРИВА

Граничне вредности емисија загађујућих материја за нова средња постројења за сагоревање која користе чврста горива, дате су у следећој табели:

Табела 4.

Загађујућа материја	Врста горива	Популарно ознака (ММВ)	ГВЕ (пог/нормални м ³)
дрва/чврста материја	сва чврста горива		20
угљеник диоксида – CO	сва чврста горива		150
оксиди азота NOx изражени као NO2	дрво, брикет или пелети од дрвета за постројења са функционисањем сагоревања у општем случају користећи другачија чврста горива, осим дрвета и брикета и пелета од дрвета		250
		друга чврста горива	≥ 10
			400
			< 10
			500
азот диоксида – NO2	за постројења са функционисањем сагоревања користећи угља		150
оксиди сумпора изражени као SO2	за постројења са функционисањем сагоревања користећи угља до је адекватан фактор, изражен као однос влажних сумпора у општем случају сагоревања у гориву, износи 11%		250
		за остала постројења при коришћењу влажних угља	
			3300
		друга чврста горива	
			1000
органо-халогени материје изражени као угљеник угљеник	дрво, брикет или пелети од дрвета		10
	пелети од дрвета, брикета (ако је присутан сулфур, азот, хлор и фосфор)		20

Запремнски удео кисеоника у општем гасу за нова средња постројења за сагоревање која користе угља, брикет и кокс из угља износи 7% а за друга чврста горива запремнски удео кисеоника у општем гасу износи 11%.

Појашњење број 1 и 2:

IZJAVA

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u ime kompanije UAB Enerstena, Ateities ave. 30A, LT-52163 Kaunas, Lithuania a vezano za JN 4041-23/2019, izjavljujem sledeće:

PITANJE 1 i PITANJE 2

- da kotlovsko postrojenje proizvođača ENERSTENA, ispunjava sve zahtevane parametre iz uredbе o граничним vrednostima загађујућих материјала за нова средња постројења за sagorevanje, pri zapreminskom udelu kiseonika u otpadnom gasu od 11%, i tenderskom dokumentacijom definisanom kvalitetu drvne sečke.

3. Пројектована висина котларнице.С обзиром да је понуђен вертикални измењивач топлоте питање за понуђача гласи да ли је пројектована висина котларнице (ИДР у прилогу ЈН) одговарајућа за смештај вертикалног измењивача топлоте или је потребно додатно повећање висине објекта?

Појашњење број 3:

- Najviša tačka ponуђenog vertikalnog izmenjivača toplote je 8202mm, što se uklapa u dimenzije prostorije predviđene idejnim projektom za instalaciju mašinske opreme.

Ранг листа понуђача прихватљивих понуда:

Ред. Бр. понуде	Понуђач	Понуђена цена у динарима без ПДВ-а	Број бодова (пондера)	Посебни гарантни рок	Број бодова (пондера)	Техничко-технолошке предности – Степен корисност и котла	Број бодова (пондера)	Укупан број бодова (пондера)
2	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: 1.ENERGYCONSTRUCTI ON DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V 2.TERMOMONT DOO Beograd 3.UAB ENERSTENA, Litvanija 4. ISO PLUS DOO Beograd 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš 6. PORTA NOVA Beograd 7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac	400.750.000,00	70	36	3,33	90 %	10	83,33

Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Ред. број понуде	Назив/име понуђача	Разлог	Понуђена цена (без ПДВ-а)
1	„БИОМАСА ГРУПА“ ДОО, Јужни булевар 101 Београд	<p>1. Понуђена цена је већа од процењене вредности јавне набавке. <u>По овом основу понуда се одбија у складу са чланом 3. тачка 33. Закона о јавним набавкама (страна 77. конкурсне документације).</u></p> <p>2. Понуђач није доставио доказе о испуњености обавезних услова и то: 2) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже <u>да он односно његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона).</u></p> <p>3) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати <u>да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).</u></p> <p>4) Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати <u>да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).</u></p> <p>5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда <u>изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).</u> <u>По овом основу понуда се одбија у</u></p>	483.000.000,00 динара

складу са чланом 106. тачком 1. Закона о јавним набавкама (страница 77. конкурсне документације).

3. Понуђач није доставио доказе о испуњењу додатних услова, и то:

- финансијски капацитет,
- пословни капацитет,
- технички капацитет,
- кадровски капацитет,
- обилазак локације и увид у постојећу документацију,
- сертификате,
- понуду у електронској форми.

Доставио је:

- непопуњен образац структуре цене,
- непопуњен образац изјаве о техничкој опремљености,
- непопуњен образац референтне листе са обрасцима потврде о раније реализованим уговорима,
- непопуњен образац потврде о раније закљученим уговорима,
- непопуњен образац изјаве о кључно техничком особљу,
- непопуњен образац гарантованих вредности,
- непопуњен образац о прозвођачима материјала и опреме.

Није доставио :

- образац изјаве о прихватању услова испитивања у циљу доказивања гарантованих параметара,
- нацрт динамичког плана за реализацију уговора,
- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,
- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за добро извршење посла,
- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за отклањање недостатака у општем гарантном року,
- оригинал писмо о намерама банке о издавању банкарске гаранције за годишњи сервис, одржавање и отклањање недостатака на котловском постројењу у посебном гарантном року;

По овом основу понуда се одбија у складу са чланом 106. тачком 2.3.5. Закона о јавним набавкама (страница 77. и 78. конкурсне документације).

		Из свих напред наведених разлога понуда се одбија као неприхватљива због битних недостатака понуде у складу са чланом 106.тачка 1), 2), 3) и 5) и понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке.	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија и коме се додељује уговор:

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

- 1.ENERGYCONSTRUCTION DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V
- 2.TERMOMONT DOO Beograd
- 3.UAB ENERSTENA, Litvanija
4. ISO PLUS DOO Beograd
- 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš
6. PORTA NOVA Beograd
7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac.

Изабрани понуђач извршава набавку уз помоћ подизвођача: HE.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора којом се понуда понуђача:

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:

- 1.ENERGYCONSTRUCTION DOO BEOGRAD, ul.Bulevar Mihajla Pupina 165/V
- 2.TERMOMONT DOO Beograd
- 3.UAB ENERSTENA, Litvanija
4. ISO PLUS DOO Beograd
- 5.TEMING ELECROTECHNOLOGY DOO Niš
6. PORTA NOVA Beograd
7. SAŠA MILOSAVLJEVIĆ PR BP CONSULTING Kruševac, бира као најповољнија.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања ове одлуке на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Председник општине
Драган Поповић

