

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
Комисија за јавну набавку
Дана:09.12.2019.год.
Број:4041-23/2019
М А Ј Д А Н П Е К

ЈН бр.4041-23/2019

**ПРОЈЕКТОВАЊЕ, НАБАВКА, ИСПОРУКА И МОНТАЖА ОПРЕМЕ ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТОЈЕЋЕ КОТЛАРНИЦЕ У МАЈДАНПЕКУ
КОТЛОМ НА ДРВНУ СЕЧКУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРЕЈАЊА ДОМА ЗДРАВЉА „ ДР
ВЕРОЉУБ ЦАКИЋ" ПО СИСТЕМУ „КЉУЧ У РУКЕ".**

Предмет: „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 4041-23/2019

Питање: Да ли понуђач може доказати захтевани кадровски капацитет, уколико достави за једног инжењера две различите лиценце (пр. један инжењер поседује лиценцу 314 и 414)?

Одговор: Да, може.

КОМИСИЈА ЗА ЈН

Pojašnjenje KD 4041-23/2019

1. Na strani 26 konkursne dokumentacije, u delu koji se odnosi na pumpe za hlađenje plašta ložišta, zahtevan je konstantan kapacitet strujanja u vrednosti 52m³/h.

PITANJE 1: Da li je moguće odstupanje od navedene vrednosti uz naše garantovanje svih zahtevanih parametara kotlovskeg postrojenja ?

ODGOVOR: Dozvoljeno je odstupanje protoka za hlađenje plašta ložišta. Protok pumpi za hlađenje plašta ložišta izabрати prema usvojenom kotlovskom postrojenju uz poštovanje svih zahtevanih garantovanih parametara.

2. Dokazivanje garantovanih parametara.

PITANJE 2: Da li je moguće dokazivanje garantovanih parametara kotlovskeg postrojenja korišćenjem indirektnе metode ?

ODGOVOR: Za dokazivanje garantovanih parametara kotlovskeg postrojenja biće prihvaćena i indirektna metoda.

3. Multiciklon

PITANJE 3: Da li je moguće da multiciklon bude instaliran izvan kotlarnice uz naše garantovanje svih zahtevanih parametara kotlovskeg postrojenja ?

ODGOVOR; Dozvoljeno je uz uslov da mu se obezbedi adekvatna zaštita od vremenskih uslova.

U Majdanpeku, dana 30.12.2019.god.

KOMISIJA ZA JN