

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Dana:20.05.2019.god.
Broj:4041-3/2019
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja javne nabavke broj 4041-3/2019 - "Rekonstrukcija pomoćnog objekta i izgradnja stajališta u ulici kapetan Miša u Donjem Milanovcu"

Pitanje 1: Dana 16.05.2019 godine na portalu javnih nabavki objavili ste izmenu i dopunu konkursne dokumentacije koja se sastoji od šeme stolarije. Molimo vas da nam odgovorite da li je stolarija braon boje jer u opisu šeme u delu opisa koji se odnosi na obradu površine piše braon?

Odgovor: Stolarija je braon boje.

Pitanje 2: Takođe vas molimo da nam odgovorite da li u cenu prozora da uračunamo i venecijaner roletne sa plastičnim trakama, jer je tako navedeno u šemi a u predmeru u konkursnoj dokumentaciji nije?

Odgovor: Ukoliko u predmeru i predračunu nije navedeno, dajete cenu bez venecijaner roletne sa plastičnim trakama.

Pitanje 3: U predmeru radova stolarski radovi za tačku 24 stoji tekst "Unutrašnja stolarija" jedinica mere komad, količina 2. Za naveden opis nije navedena ni vrsta ni dimenzija otvora, pa vas molimo da nam odgovorite da li je za ovaj opis greškom stavljena jedinica mere i količina s obzirom da se navedeni opis odnosi na stavke koje su dalje opisane u predmeru?

Odgovor: :Greškom su za tačku 24. - Unutrašnja stolarija" stavljene jedinica mere i količina, za ovu stavku nije potrebno prikazati cenu.

Pitanje 4: Da li potvrda o izvedenim radovima treba da bude na mamorandumu ponuđača, pečatirana i potpisana od strane ponuđača pri čemu će sadržati osnovne podatke o izvedenim radovima?

Odgovor: Da.

Pitanje 5: Koji je minimalni garantni rok za izvedene radove?

Odgovor: Garantni period je 2 (dve) godine.

Komisija za javnu nabavku

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Dana:24.05.2019.god.
Broj:4041-3/2019
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja javne nabavke broj 4041-3/2019 - "Rekonstrukcija pomoćnog objekta i izgradnja stajališta u ulici kapetan Miša u Donjem Milanovcu"

Pitanje 1:

U predmeru radova u opisu za stolarske radove piše nabavka i ugradnja aluminijske stolarije a u opisu u šemi stolarije piše da je PVC stolarija. Molimo vas da nam odgovorite da li je stolarija PVC ili aluminijska?

Odgovor na pitanje broj 1:

Potrebno je uraditi nabavku, dopremu i ugradnju spoljne stolarije od aluminijskih profila, zastakljenu sa termoprekidom, a unutrašnju od PVC profila sa termopan staklom.

Pitanje 2:

U predmeru radova u opisu za stolarske radove piše nabavka i ugradnja aluminijske zastakljene stolarije šestokomorne. S obzirom da ne postoji šestokomorna aluminijska stolarija, već aluminijska stolarija može biti sa termoprekidom i bez termoprekida, molimo vas za pojašnjenje šta je u pitanju?

Odgovor na pitanje broj 2:

Potrebno je uraditi nabavku, dopremu i ugradnju spoljne stolarije od aluminijskih profila, zastakljenu sa termoprekidom.

Pitanje 3:

Ukoliko je PVC stolarija da li je šestokomorna ili petokomorna? U opisu predmera radova piše šestokomorna a u šemi stolarije piše petokomorna.

Odgovor na pitanje broj 3:

Unutrašnja PVC stolarija je petokomorna sa termopan staklom.

Pitanje 4:

Ukoliko je stolarija aluminijska onda debljina stakla odgovara opisu iz šeme, međutim ukoliko je stolarija PVC u tom slučaju debljina stakla mora biti 4/16/4. Molimo vas za pojašnjenje opisa pozicije.

Odgovor na pitanje broj 4:

Potrebno je uraditi nabavku, dopremu i ugradnju spoljne stolarije od aluminijskih profila, zastakljenu sa termoprekidom

Komisija za javnu nabavku