

POJAŠNJENJE KD 4042-12/2020

Pitanje: Koja debljina treba da bude - Izrada nasipa od kamene drobine 0/63 280.000 m<sup>2</sup>?  
Takođe, ove .000 nadam se da predstavljaju zarez, a da nije 280 hiljada kvadrata.

Odgovor: Površina predviđena za nasipanje kamenom drobinom 0/63 iznosi 280 m<sup>2</sup>.

Na strani 27. i 28. konkursne dokumentacije, u tabeli „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA KP.BR. 808/1 I KP808/5 KO MAJDANPEK” u koloni količine, tačka odvaja tri decimale od celog broja, primer „680.000” je „680” metara, „460.000” je „460” m<sup>2</sup>, i tako za sve pozicije radova.

U Majdanpeku, dana 17.06.2020.godine

KOMISIJA ZA JN

POJAŠNJENJE KD 4042-12/2020

Na strani 27.konkursne dokumentacije, u tabeli „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA KP.BR. 808/1 I KP808/5 KO MAJDANPEK”:

Pozicija– Izrada nasipa od kamene drobine 0/63 za kolicinu od 280, jedinica mere je m<sup>3</sup>.

U Majdanpeku, dana 18.06.2020.godine

KOMISIJA ZA JN

POJAŠNJENJE KD 4042-12/2020

Pitanje: Koja debljina treba da bude - Izrada nasipa od kamene drobine 0/63 280.m2?

Odgovor: Zapremina predviđena za nasipanje kamenom drobinom 0/63 iznosi 280 m<sup>3</sup>, promenjive debljine nasipanja od 10cm do 100cm, u zavisnosti od konfiguracije terena.

U Majdanpeku, dana 18.06.2020.godine

KOMISIJA ZA JN