

ПОЈАШЊЕЊЕ ЈН БРОЈ 4042-4/2020

ПИТАЊЕ 1.

Поштовани,

обзиром да је инсталисана снага котла 27 kW и покрива је лиценца 730 и 830, зашто није наведена као услов у конкурсној документацији.

ОДГОВОР 1.

Допуна конкурсне документације ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

У Мајданпеку, дана 30.04.2020.године

КОМИСИЈА ЗА ЈН

ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020

Питање 1: У делу кадровског капацитета навели сте да је обавезан услов лиценца " 450 или 730 или 830 ", као и лиценца 410 или 411 или 412 или 413 или 414, а нисте навели лиценцу 430 која је меродавнија према класификацији Инжењерске коморе Србије. Молимо Вас да у делу кадровског капацитета извршите измену конкурсне документације и промените захтев.

Одговор 1: Измена и допуна конкурсне документације, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање 2: Да ли се лако доставно возило са местима за седење и теретним простором задовољава услов техничке опреме?

Одговор 2: Да.

Питање 3: По спецификацији потребних радова коју сте навели у конкурсној документацији, видимо да су у питању машински радови који захтевају инжењера машинства са лиценцом одговорног извођача радова. С обзиром да нема грађевинских радова, зашто тражите лиценцу 410, 411,412,413 или 414? Молимо вас да у складу са тиме исправите конкурсну документацију.

Одговор 3: Измена и допуна конкурсне документације, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Питање 4: С обзиром да је крајем 2018. дошло до промене и лиценце више не издаје Инжењерска комора, већ Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, да ли ће се као доказ прихватити и решење надлежног министарства о усвојеном захтеву за издавање лиценце?

Одговор 4: Да.

Мајданпеку, дана 04.05.2020.године

КОМИСИЈА ЗА ЈН

ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020

Питање:

С обзиром да још није истекао рок за предају статистичког извештаја, нисмо у могућности да од АПР-а прибавимо Извештај о бонитету који укључује 2019 годину. Да ли ће се као доказ финансијког капацитета прихватити Извештај о бонитету за 2016,2017, и 2018 годину + билан стања и биланс успеха за 2019 годину (или можда биланси стања и успеха за 2017, 2018 и 2019 год појединачно).

Одговор:

У том случају понуђач доставља Извештај о бонитету, издат од Агенције за привредне регистре, БОН-ЈН, за 2017 и 2018. годину и Биланс стања и Биланс успеха за 2019. годину (оверен од стране понуђача).

У Мајданпеку, дана 05.05.2020.године

КОМИСИЈА ЗА ЈН

ПОЈАШЊЕЊЕ КД 4042-4/2020

Питање:

Да ли се под позицијом 24 у делу котларница " Елекрто- орман са комплетном инсталацијом за рад котларнице" подразумева само вођење аутоматике и напајање пумпи, или и расвете и осталих инсталација у котларници?

Одговор:

Електро орман обухвата све што је потребно од електрике за рад котларнице. Напајање циркулационе пумпе, аутоматике котла, електромоторни погон трокраког вентила и расвету у котларници.

У Мајданпеку, дана 06.05.2020.год.

Комисија за јн